

GODKÄNNANDEBEVIS 0010/06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: **VÄRMEISOLERING**
vindskydd


Icopal Windy Plus

Innehavare	ICOPAL AB, Box 848, 201 80 MALMÖ, tel: 040-24 74 00, fax: 040-97 98 62, hemsida: www.icopal.se, Org. nr: 556013-0709
Produkt	Icopal Windy Plus, diffusionsöppet vindskydd av polypropenväv som har laminrats med en polyetenfolie.
Avsedd användning	Icopal Windy Plus monteras under ytskiktet på vägg, med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luftrörelser och fukt, vars inverkan kan nedsätta värmeisoleringsförmågan. Vindskyddet fungerar även som tillfälligt väderskydd för väggen under byggtiden.
Bedömning	Produkten har verifierats mot BVL och nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) Energihushållning och värmeisolering, Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering <i>BVL</i> 6 Fukt, Skadlig fukt <i>BBR</i> 6:511 (första meningen) Fukt, Vägg, fönster och dörr 6:532 Fukt, Yttertak, Vindsutrymmen samt tak- och Bjälklagskonstruktioner 6:5332
Tillhörande handlingar	"ICOPAL WINDY – Diffusionsöppet vindskydd", daterat April 2006.

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-03-24 och diarienummer 210-06-0092 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Fabriksbeteckning: SN/BN/MÖ.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen görs direkt på produkten samt på emballage på varje levererad produkt:
- Märkning direkt på produkten:
- | | |
|--|--------------------------|
| Produktens typbeteckning | Icopal Windy Plus |
| P-märke | Ā |
| Godkännandebevisets nummer | 0010/06 |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | nr |
- Märkning på emballage:
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Produktens typbeteckning | Icopal Windy Plus |
| Fabriksbeteckning | SN/BN/MÖ |
| P-märke | Ā |
| Godkännandebevisets nummer | 0010/06 |
| Certifieringsorgan | SITAC |
- Bedömningsunderlag** Rapport F22541C, F523358A, P600022, F602949 och P602949A från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
- Kommentarer** Monteringsanvisningar (eg. Tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2011-03-27.



Johan Åkesson



Stefan Coric